

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
№ 14/1.2

Кировский муниципальный район
Ленинградской области

«24» Октября 2014 г.

Наименование муниципального образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова».
- 1.2. Адрес объекта: 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Горького, д. 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _ этажа, _ кв. м.
 - часть здания _ этажей (или на - этаже), _ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания _ г. дата последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Горького, д. 16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид деятельности: Образовательная деятельность.
- 2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.) _ человек.
- 2.3. Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

(приложение к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

4. Выводы:

4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (о, г, у), ДУ-И (с, к)		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г, у), ДУ-И (о, с) ВНД (к)		4-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г, у), ДУ-И (о, с), ДЧ-И (к)		10-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (о, у), ДУ-И (г, с, к)		20-25

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г, у), ДУ-И (о, с) ВНД (к)		26-29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (о, у), ДУ-И (к, г, с)		30, 31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (о, г, у, с), ДУ-И (с), ДУ-И (к)		

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями, условно доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках. Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также всех остальных МГН, необходимо выполнить следующие мероприятия -

Территория, прилегающая к зданию (участок):

выделить места для парковки инвалидов, обозначить его соответствующими международными символами; предусмотреть калитку без порога.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки; вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями (включая разделительные); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить навес; увеличить ширину рабочего полотна входных дверей до 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц, примыкающих к стене; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 4% от общего количества мест); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах; организовать доступ к доске для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на каждом этаже учебного корпуса по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); установить опорные поручни у раковин (включая столовую зону) и писсуаров.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.).

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный) Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И (о, г, у, с), ДУ-И (к).

6. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 18 л.
2. Результаты фото-фиксации на объекте на 6 л.
3. поэтажные планы, на л.
4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Генеральный директор ООО «Социальная Экспертиза»

М.П. Потапов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Члены рабочей группы:

директор М.В. Танцева
(Должность, ФИО)

(Подпись)

зам. дир. по АРХ Ю.А. Мосина
(Должность, ФИО)

(Подпись)

зам. дир. по БУЭП С.А. Белов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители общественных

организаций инвалидов

зам. председателя КРО ЛОДОВСКОГО

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)



Е.А. Штикова

(Подпись)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

председатель профкома, г.п. б.б. Е.В. Машин

(Должность, Ф.И.О.)

Е. Машин

(Подпись)

зам. гл. по УВТ. Сыроев Е.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

Е.Н.

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «24» окт. 2014 г. (протокол № 1)
Комиссией

(название). Комиссия по вопросам трудоустройства инвалидов
и предоставления им помощи